

Karbantartási ciklusok

A karbantartás menedzselő rendszer természetesen képes automatikus karbantartások generálására – az eseti karbantartási igények bejelentésén túl. Tipikus példa, hogy a gépet mondjuk félévente karban kell tartani. A programban azonban nemcsak napi, heti, negyedéves, féléves és éves karbantartások állíthatók be, de bármilyen időközönként. Lehetőség van ezen kívül SCADA-ból átolvasott folyamatváltozókkal vezérelt karbantartások indítására is. A leggyakrabban üzemórát vagy mennyiség mérést (m^3 , KWh) használunk e célra. Foglalkozunk össze a lehetőségeket:

- Napi, heti, havi stb. időciklusok
- Bármilyen dátum-idő szerinti időciklusok
- Üzemóra szerinti ciklusok
- Mennyiség méréssel vezérelt ciklusok
- Folyamatos karbantartás

Ez utóbbi egyszerűen azt jelenti, hogy a karbantartást az műszak indulása előtt mindenképp el kell végezni.

A lehetőségeket részletezi a következő videó:

